

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شماره: ۹۹-۲۵-۲۲۱۳۸

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

دوره اعتبار: دوازدهم

جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی

به استناد بند ۲ ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و براساس نتایج آزمایش‌ها و بررسی‌های انجام شده و گزارش‌فنی پیوست که جزء لاینفک این مدرک می‌باشد، محصول لوله رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن (PPR) با قطر ۲۰ الی ۷۵ میلیمتر به رنگ سفید با کلاس کاربری یک تولید شرکت ساوه صنعت بسپار با نام تجاری اتصال بسپار (EBP)، به نشانی کارخانه: ساوه، شهرک صنعتی کاوه، خیابان پنجم، پلاک ۱۵، با خصوبات فنی مورد قبول این مرکز انطباق دارد و برای استفاده در سیستم لوله کشی آب سرد و گرم بهداشتی ساختمان قا دمای ۶۰ درجه سلسیوس مناسب است. لذا این گواهینامه فنی از

تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ به مدت یک سال به شرکت ساوه صنعت بسپار برای بهره برداری قانونی اعطا می‌شود.

۱- طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹-۱ محصول فوق از نظر واکنش دربرابر آتش، کندسوز بوده و شرایط قرارگیری در طبقه E¹ یا بهتر را احراز می‌نماید.

محمد شکرچی زاده

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



۱- این گواهینامه بدون مهر برجسته مرکز فاقد ارزش است. ۲- این گواهینامه رافع مسئولیت‌های حقوقی دارنده آن نیست. ۳- اعتبار این گواهینامه منوط به وجود نام و مشخصات شرکت و محصول تولیدی / وارداتی در فهرست دارندگان گواهینامه فنی به نشانی www.bhrc.ac.ir است.

